

# Merkblatt Handsteuereinrichtungen

Hinweise für den Anwendungszweck

<b>Melder</b>	<b>Zweck, Beschriftung</b>	<b>Quelle</b>
	<p>Nichtautomatischer Melder mit Durchschaltung auf die Feuerwehr Beschriftung „Feuerwehr“ Farbe „Feuerrot“ RAL 3000</p>	<p>EN 54-11</p>
	<p>Nichtautomatischer Melder zur Aktivierung der Hausalarmanlage Beschriftung „Hausalarm“ Farbe „Azurblau“ RAL 5009</p>	<p>DIN VDE 0833-2</p>
	<p>Handsteuereinrichtung für Rauch- und Wärmeabzüge Beschriftung „Rauchabzug“ Farbe „Tieforange“ RAL 2011</p>	<p>VdS 2592</p>
	<p>Handsteuereinrichtung für CO<sub>2</sub>-Stop Beschriftung „CO<sub>2</sub>-Stop“ Farbe „Zinkgelb“ RAL 1018</p>	<p>VdS 2093 DGUV Information 205-026</p>
	<p>Handsteuereinrichtung für Sonderzwecke, Abschaltung technischer Anlagen Beschriftung mit Auslösefunktion Farbe „Lichtgrau“ RAL 7035</p>	
	<p>Handsteuereinrichtung für Rettungswegsicherung Beschriftung mit Auslösefunktion Farbe „Signalgrün“ RAL 6032</p>	<p>In Anlehnung EltVR</p>