


Medienzentrum Schwalm-Eder Homberg

- Technik -



An den Kreisausschuss
Schwalm-Eder
Allg.Schulverwaltung
Herr Becker
Fachbereich 40.1

Parkstraße 6
34576 Homberg / Efze

Tel.: 05681 - 775 439
Fax.: 05681 - 775 433

Homberg, den 22.11.2013

Sehr geehrter Herr Becker,

hiermit bitte ich um Benachrichtigung aller Schulen im Schwalm-Eder-Kreis hinsichtlich einer Sicherheitsunterweisung zur Anwendung von Steckdosenleisten.

Begründung: Bei den Messungen der ortsveränderlichen Geräte ist mir des Öfteren aufgefallen, dass Mehrfachsteckdosenleisten in 3-fach, 5-fach oder 10-fach Ausführung als Verlängerungen genutzt werden. Dabei wurden manche auch noch verkettet(aneinandergereiht), d.h. 3-fach an 5-fach usw. Dies ist nicht zulässig. Hierbei kann es zur Überlastung oder Überhitzung der provisorischen Steckdosenleisten kommen.

Ebenso sind diese Steckdosenleisten nicht auf oder an Heizkörper zu befestigen oder zu lagern. Hierbei kommt es zu erheblichen Schäden an den Steckdosenleisten und zur Erhöhung der Betriebstemperatur an Material und Leitung mit einer erheblichen Brandgefahr.

Mit der Bitte um Beachtung:

Alle Steckdosenleisten sind nur einmal an eine fest installierte Steckdose anzuschließen. Alle Steckdosenleisten sollten VDE oder DIN geprüft sein.

Achtung: Keine Billigprodukte mit zu kleinem Leiterquerschnitt einsetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Weckesser
Medienzentrum Schwalm Eder
-Technik-
Parkstr.6 FB 40.4
34576 Homberg/Efze
Tel.: 05681 775439
mailto: weckesser@mzse.de